

ВЫПИСКА
из Журнала контроля качества воды ООО "АЙКОН-Эксплуатация"
за 2-ой квартал 2025 год

№ п/п	Дата отбора пробы	Место отбора пробы	№, дата протокола лабораторны х испытаний	Результаты испытания							Комментарии
				Санитарно-гигиенические исследования				Микробиологические испытания			
				Запах, баллы	Привкус, баллы	Цветност ь, градусы	Мутность , мг/л	Общее микробно е число	Общие колиформные бактерии	Термотолерантн ые коиформные бактерии	
1	26.05.2025	1 корп.3	№471 п.в., от 29/05/2025	0	0	1,8±0,7	менее 0,58	1	не обнаружено	не обнаружено	
2	26.05.2025	2	№469 п.в., от 29/05/2025	0	0	4,5±1,8	менее 0,58	2	не обнаружено	не обнаружено	
3	26.05.2025	3 корп.1	№470 п.в., от 29/05/2025	0	0	3,6±1,4	менее 0,58	1	не обнаружено	не обнаружено	